



ДЕПУТАТ

Чернігівської міської ради VIII скликання

Рейко Марина Миколаївна

14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7

тел. +380503555523, email: marinamyshko@gmail.com

«27» січня 2022р. вих.№ _____

Чернігівському міському голові
Атрошенко В.А.

Директору АТ «Облтеплокомуненерго»
вул. Ремісничка, 55Б, м. Чернігів
Щербина О.Ю.

Т.в.о. директора КЕП «Чернігівська ТЕЦ»
вул. Ушинського, 23, м. Чернігів
Аркатов Д.О.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо забезпечення необхідного температурного режиму в закладах середньої освіти м. Чернігова

*Шановний Владиславе Анатолійовичу!
Шановні Олексію Юрійовичу та Дмитре Олександровичу!*

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, що представляє в раді інтереси територіальної громади міста останнім часом дуже часто звертаються виборці - батьки дітей, які навчаються в загальноосвітніх закладах міста Чернігова зі скаргами на дуже низьку температуру повітря в приміщеннях загального користування і в навчальних приміщеннях шкіл №32, №33, №27, №15, №4 та №20.

До прикладу, я особисто 20 січня 2022 року була в ЗОШ №33, де адміністрація школи повідомила мені, що найнижча температура в 13,8 градусів за Цельсієм була в аудиторії №106, а найвища в аудиторії №308 – 16,7 градусів за Цельсієм.

Аналогічні скарги я отримувала від батьків, чиї діти відвідують ЗОШ №32, де зранку температура в навчальних приміщеннях ледь сягає 14 градусів за Цельсієм і лише ближче до обіду приміщення прогриваються до 16 градусів.

В школі №27 захворіло дуже багато учнів і вчителів і там теж батьки скаржились на низькі температури повітря в навчальних і загальних приміщеннях.

З огляду на це, хочу особливо звернути Вашу увагу на пункт 7 розділу IV Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти затверджений

Наказом МОЗ України від 25.09.2020р. № 2205, яким передбачено, що у приміщеннях закладів освіти відносна вологість повітря має бути 40-60 %, а температура повітря:

- в класних кімнатах 17-20 °С,
- в майстернях по обробці металу і дерева 16-18 °С,
- в спортивному залі 15-17 °С,
- в роздягальнях при спортивному залі 19-23 °С,
- в актовому залі 17-20 °С,
- в бібліотеці 16-18 °С,
- в медичних кабінетах 21-23 °С,
- в рекреаціях 16-18 °С,
- в спальних приміщеннях 18-20 °С;
- у вестибюлі, гардеробі 16-19 °С;
- в санітарних вузлах 17-21 °С;
- в душових не нижче 25 °С.

Згідно з статтею 13 Закону України «Про теплопостачання» до повноважень органів місцевого самоврядування належить, окрім іншого, здійснення контролю за забезпеченням споживачів тепловою енергією відповідно до нормативних вимог.

А оскільки, начальник управління освіти Чернігівської міської ради під час засідання постійної комісії з питань регламенту, законності, прав і свобод громадян та запобігання корупції 21.01.2022р. не зміг відповісти на поставлені мною питання щодо забезпечення і дотримання температурного режиму в загальноосвітніх навчальних закладах міста, в тому числі і в школі №33, керуючись Законом «Про статус депутатів місцевих рад» звертаюсь до Вас з цим запитом, який стосується забезпечення належних умов навчання і безпосередньо здоров'я наших дітей, з законною вимогою:

- до **чернігівського міського голови** щодо створення робочої групи за участі представників теплопостачальних організацій, управління освіти і загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернігова, з метою здійснення контролю за забезпеченням вищезгаданих загальноосвітніх навчальних закладів тепловою енергією відповідно до нормативних вимог і дотримання в приміщеннях закладів середньої освіти температурного режиму, передбаченого відповідним Санітарним регламентом;
- до **керівників теплопостачальних організацій** щодо забезпечення безперебійної подачі теплової енергії в навчальні заклади м. Чернігова, згідно з нормативними вимогами, які мають забезпечувати необхідний температурний режим в приміщеннях закладів освіти.

Офіційну письмову відповідь на цей депутатський запит прошу надати у встановлений Законом строк шляхом її направлення на зазначену в запиті адресу електронної пошти marinamyshko@gmail.com

Депутат

Чернігівської міської ради VIII скл.

Рейко М.М.